

ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
„UNIREA” AL JUDEȚULUI ALBA

NESECRET
Nr. 1829423
din 30.07.2024
Exemplar nr. 1/2



Către,

PRIMĂRIA COMUNEI SĂSCIORI

- com. Săsciori, sat Săsciori, str. Principală, nr. 363, jud. Alba -

Urmare a cererii dumneavoastră nr. 1829423 din data de 10 iulie 2024 pentru emiterea avizului de securitate la incendiu pentru obiectivul „**GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL – CONSTRUCȚIE CIVILĂ – PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT**”, obiectiv amplasat în com. Săsciori, sat Sebeșel, nr. 218, jud. Alba, vă comunicăm adresa de respingere în urma verificării documentației, datorită următoarelor motive:

1). Nu se respectă prevederile Ordinului M.A.I. nr. 180/2022 pentru aprobarea normelor metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă, anexa nr. 6, pct. 2, lit. „d” privind întocmirea planului de situație, respectiv menționarea distanțelor față de vecinătăți pentru toate edificiile limitrofe (ex. anexă, locuință 76740-C1) , precizându-se nivelul de stabilitate la incendiu al acestora (anexă);

2). Nu se respectă prevederile art. 11, alin. 3 din O.M.A.I. nr. 180/2022, măsurile în domeniul apărării împotriva incendiilor stabilite prin scenariul de securitate la incendiu preliminar nu se regăsesc/nu sunt corelate în piesele desenate:

- în planșa 04A „plan demisol final” nu este specificată lățimea și lungimea scării exterioare. De asemenea, nu sunt cotate toate elementele construcției (pereți, goluri);

3). Nu s-a prezentat evaluarea de risc pentru instalația de protecție împotriva trăsnetului specificată la cap. 4, pct. 4.11 din scenariul de securitate la incendiu preliminar;

4). Nu se respectă prevederile art. 4.2.103 din Normativul de siguranță la foc a construcțiilor – indicativ P.118/1999, privind asigurarea a două căi de evacuare, distincte și independente, la demisolul clădirii de învățământ;

5). La cap. 2 din scenariul de securitate la incendiu preliminar nu este specificat nivelul riscului de incendiu estimat stabilit pentru compartimentul de incendiu.

Precizăm că aveți obligația de a ridica prezenta adresă de respingere și documentația depusă iar după rezolvarea deficiențelor detaliate anterior veți solicita din nou eliberarea avizului de securitate la incendiu.

Vă informăm că începerea lucrărilor de execuție la construcții și instalații tehnologice noi, dezvoltarea, modernizarea sau schimbarea destinației celor existente fără obținerea avizului de securitate la incendiu constituie contravenție și se sancționează, conform prevederilor Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, articolul 45, alineatul V, litera „a”, cu amendă cuprinsă între 20000 – 50000 LEI.

Cu stimă,

INSPECTOR ȘEF

Colonel

COSTEA Ovidiu Nicolae

AL INSPECTORULUI ȘEF
Locotenent Colonel

GHIMBĂ CRISTIAN IOAN

NESECRET