

FISA TEHNICA NR.1

**Obiectivul: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE IN CADRUL SCOLII GIMNAZIALE SASCIORI,
OBIECTIV - SCOALA PRIMARA DUVLEA ZDRENGHEA, COMUNA SASCIORI, JUD. ALBA**

CENTRALA MURALA pe combustibil gaz metan INCALZIRE , P= 35 kW

Nr. crt.	Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali Putere calorică nominală (G20) max/min (Hs) Qn: 34.4 kW Randament la puterea calorică nom. (60/80°C) : 97.7/88.0 Randament la puterea calorică nom.(30/50°C) : 108.0/97.2 Clasă NOx : 6 Presiune maximă de încălzire : 3 bar Capacitate vas de expansiune : 8L Temperatură de încălzire min/max (temp înalte tur : 35/82 °C Putere electrică absorbită totală 82 W/ 230V/50Hz Nivel de protecție a instalației electrice : X5D Greutate : 37.6 kg DIMENSIUNI LxIxH : 400 x385 x745 mm		
2	Descriere Cazanul este destinat pentru producererea agentului termic din instalația de încălzire centrală Este un cazan cu functionare automata cu gaz metan , ardere in condensare , cu tiraj fortat	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare	
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante - Certificat CE	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante	
4	Condiții de garanție și post garanție Garanție : conform specificației furnizorului Post garanție: conform specificației furnizorului	Condiții de garanție și post garanție	
5	Alte condiții cu caracter tehnic - montaj pe perete - cu vas de exp , sup sig, pompa circ incluse - cu kit gaze arse coaxial - pompa de circ incorporata la Q = 900 l/h sa aiba disponibil 3 mca pentru o functionare corespunzatoare . - cu automatizare inclusa (panou comanda functie de temp exterioara ,cu senzor exterior si senzor boiler)	Alte condiții cu caracter tehnic	

Proiectant



Contractant