

FISA TEHNICA NR.2

Obiectivul: *CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE IN CADRUL SCOLII GIMNAZIALE SASCIORI,*
OBIECTIV - *SCOALA PRIMARA DUVLEA ZDRENGHEA, COMUNA SASCIORI, JUD. ALBA*

BOILER TERMoeLECTRIC, PREPARARE ACM , V= 100L + REZISTENTA ELECTRICA

Nr. crt.	Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali - Volum acm : 97 L - Presiune max : 6 bar - Serpentine : 1 - Suprafata serpentina : 0,65 mp - Clasa de randament energetic : min. C - Temperatura maxima boiler : 75 °C - Putere rezistenta electrica : 3 kW/230V/50Hz - Inaltime : 1000 mm - Diametru :460 mm - Izolatie : 32 mm - Greutate : 40 kg		
2	Descriere - Boilerul este destinat pentru a produce si acumula apa calda menajera	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare	
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante - Certificat CE	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante	
4	Condiții de garanție și post garanție Garanție : conform specificației furnizorului Post garanție : conform specificației furnizorului	Condiții de garanție și post garanție	
5	Alte condiții cu caracter tehnic - montaj pe perete - suprafata interioara protejata - cu termometru - cu racord senzor acm	Alte condiții cu caracter tehnic	

Proiectant



Contractant